АКТ № 1

проведения объектовой учебной тренировки на случай возникновения пожара и чрезвычайной ситуации, в ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум» из здания общежития (ул. Ленина,53)

«05» декабря 2023 г.

Комиссия в составе: директора Прозоровой Т.А., и. о инженера по ОТиТБ Беликова М.В., коменданта общежития Кадакиной Н.А., воспитателя Лопатиной В.А., а так же инструктора противопожарной профилактики отделения противопожарной профилактики по Ленинскому району Воробьёва В.Ф.составили настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из общежития ГБПОУ «ЛАТ», расположенного по адресу: г. Ленинск, ул. Ленина,53.

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости – 3, этажность – 3; количество эвакуационных выходов – 2; система оповещения людей о пожаре и ЧС звуковым сигналом,

количество человек, подлежащих эвакуации, - 34, из них студентов – 32.

Время:

*подачи о возникновении пожара, чрезвычайной ситуации – 15:20

- срабатывания системы оповещения – 15:20

*начала эвакуации из здания – 15:21

завершения эвакуации из здания – 15:25

- окончания переклички эвакуируемых людей – 15:30

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей – 4 минуты

Количество эвакуированных – 34 чел., из них студентов – 32 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания – 2.

Наличие списков эвакуируемых людей имеются.

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала - удовлетворительно.

Подписи членов комиссии: