

АКТ № 3

проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара и чрезвычайной ситуации в ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум» из здания (ул. Чернышевского, 7)

«01» марта 2024 г.

Комиссия в составе: директора Прозоровой Т.А., и.о инженера по ОТиТБ Беликова М.В., старшего мастера Ященко Р.В.,

составили настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания ГБПОУ «ЛАТ», расположенного по адресу: г. Ленинск, ул. Чернышевского, 7.

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости – 3, этажность – 3; количество эвакуационных выходов – 3; система оповещения людей о пожаре и ЧС звуковым сигналом,

количество человек, подлежащих эвакуации, - 337, из них студентов – 303.

Время:

*подачи о возникновении пожара, чрезвычайной ситуации – 10.00.

- срабатывания системы оповещения – 10.00.

*начала эвакуации из здания – 10.02

завершения эвакуации из здания – 10.05.

- окончания переключки эвакуируемых людей – 10.15.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей – 5 мин.

Количество эвакуированных – 337 чел., из них студентов – 303 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания – 3.

Наличие списков эвакуируемых людей имеются.

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала - удовлетворительно.

Подписи членов комиссии:

Прозорова Т.А.

Ященко Р.В.

Беликов М.В.

